


ጠቅላላ የደህንነት መስፈርቶች



ጠቅላላ የደህንነት መስፈርቶች

- የአዋቂዎች የቤተሰብ ማዕከሉ ንጹህ፣ ደረቅ፣ ከተባይ ነጻ የሆነ እና በቂ መብራት የሚጠቀም መሆን አለበት።
- ደህንነቱ የተጠበቀ የመጠጥ ውሀ፣ መጻዳጃ ቤቶች እና የመታጠቢያ አገልግሎት መስጫዎች መቅረብ አለባቸው።
- የመመገቢያ ቦታዎች ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ጤናማ መሆን አለባቸው።
- በአዋቂዎች የቤተሰብ ማዕከሉ ውስጥ ሲጅራ እንዳይጨስ መከፈክል አለበት።
- በአዋቂዎች የቤተሰብ ማዕከሉ ውስጥ ያሉ ህንጻዎች፣ ወለሎች፣ ደረጃዎች እና ሌሎች መዋቅሮች ደህንነታቸው የተጠበቀ፣ በአግባቡ የተሰሩ እና በወለል ላይ ለደህንነት አመቺ ካልሆኑ ቀዳዳዎች ወይም ክፍተቶች ነጻ የሆኑ መሆን አለባቸው።
- ሁሉንም መራሹ ንጥረ ነገሮች እና አደገኛ ዕቃዎች በተቆለፈ መጋዘን ውስጥ እና በኦሪጅናል መያዣቸው ውስጥ ያስቀምጡ።
- ሁሉም ርቶች መቆለፍ እና የሚያገኙት የተፈቀደላቸው ሰዎች ብቻ መሆን አለባቸው።

የአደጋ ጊዜ መውጫ የወለል ፕላን

- የአዋቂዎች የቤተሰብ ማዕከሉ በማዕከሉ እያንዳንዱ ወለል ላይ የአደጋ ጊዜ መውጫ የወለል ፕላን መለጠፍ ያለበት ሲሆን ፕላኑ፦
 - ነዋሪዎች፣ ሰራተኞች እና ተመሳሳይ ጎብኚዎች በመደበኛነት በሚጠቀሙበት በግልጽ በሚታይ ቦታ ላይ መለጠፍ አለበት፣ እንዲሁም
 - በወለሉ ላይ ካሉት ክፍሎች ከቤት ውጭ ወዳለው የተመደበ የደህንነት ቦታ የሚከፈላቸውን የመውጫ መንገዶች ማሳየት አለበት።



የእሳት ማጥፊያዎች

የአዋቂዎች የቤተሰብ ማዕከሉ በማዕከሉ ውስጥ በእያንዳንዱ ወለል ላይ የተረጋገጠ አምስት ፓውንድ 2A:10B-C የተመጠነ የእሳት ማጥፊያ ሊኖረው ይገባል። የእሳት ማጥፊያው በቋሚ ቦታ ላይ መስቀል ወይም በአስተማማኝ መታሰር፣ በየዓመቱ መፈተሽ እና ሰርቪስ መደረግ፣ በአግባቡ የሚሰሩ መሆን፣ በሁሉም ጊዜያት ተደራሽ መሆን እና ከተቆለፈ በር ጀርባ አለመደረግ አለበት።

